



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO Nº 1 (12/03/2020)

Segue a resposta ao questionamento referente ao Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 4/2020:

1 – QUESTIONAMENTO:

Após leitura do referido edital e seus anexos, gostaríamos de maiores esclarecimentos referentes a garantia das baterias, qual o período de garantia exigido para esse fornecimento?

No Termo de Referência informa que a garantia dos produtos serão de 12 (doze) meses (Item 29, do TR):

29	NO-BREAK: Potência mínima de 1200VA; Eficiência mínima de carga total de no mínimo 90%; Tensão nominal de entrada 115V, 220V (bivolt automático); Eficiência no funcionamento da bateria de no mínimo 80%; Conexão para bateria externa; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Mínimo de 6 tomadas de saída; Possuir LEDs indicadores de uso (online, na bateria, repor bateria); Proteção contra sobrecarga; Possuir alarmes sonoros para notificar mudanças de condições da energia dos no-breaks e da energia da linha; Suportar ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada (partida a frio); Gerenciamento de bateria deve avisar quando a bateria precisa ser substituída; Permitir recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado; Chave de liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental; Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra surtos e sobrecarga de tensão através de filtro de linha; Acompanhar cabos e manuais de utilização; Mínimo de 12 meses de garantia. Referência: APC BACK-UPS 1500VA Mod. BZ1500PBI-BR; NHS Premium 1500VA.	20 UN
----	--	----------

Porém na minuta da ATA de registro de preço, informa que a garantia deverá ser de 60 meses:

4.2. Com relação à garantia on-site, o prazo de vigência do ajuste decorrente deste termo será de **60 (sessenta) meses** contados a partir da data da emissão do termo de recebimento definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecida pelo fabricante ou pela licitante.

RESPOSTA:

Onde se lê: 4.2. Com relação à garantia on-site, o prazo de vigência do ajuste decorrente deste termo será de 60 (sessenta) meses contados a partir da data da emissão do termo de recebimento definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecida pelo fabricante ou pela licitante.

Leia-se: 4.2. Com relação à garantia on-site, o prazo de vigência do ajuste decorrente deste termo será de 36 (sessenta) meses contados a partir da data da emissão do termo de recebimento



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

CPL/Cofen
Fls. _____

definitivo dos equipamentos entregues (itens 39 e 41), sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecida pelo fabricante ou pela licitante.

Obs.: Os esclarecimentos encontram-se disponível no site do Cofen (www.cofen.gov.br) e no site do Comprasnet (<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>).

Atenciosamente,

Rogério Wolney Leite
Pregoeiro